

제 품 명 DPMS

통신규격 RS-485(or 232)

BAUDRATE 9600bps, 1Stop, No parity

1. 제어 CMD (PC -> DPMS) : 6Byte

1.1 집진기 가동 (RUN)

ASCII	STX	K	O	N	-	ETX
HEX	0x02	0x4B	0x4F	0x4E	0x2D	0x03

1.2 집진기 정지 (STOP)

ASCII	STX	K	O	F	F	ETX
HEX	0x02	0x4B	0x4F	0x46	0x46	0x03

1.3 집진기 차압 정보 요청 (REQP)

ASCII	STX	R	E	Q	P	ETX
HEX	0x02	0x52	0x45	0x51	0x50	0x03

1.4 집진기 상태 정보 요청 (REQS)

ASCII	STX	R	E	Q	S	ETX
HEX	0x02	0x52	0x45	0x51	0x53	0x03

2. 정보 수신 (DPMS -> PC) : 6Byte

2.1 차압 정보 (0 ~ 999 mmH₂O) - 1.3의 응답

ex. 60mmH₂O

ASCII	STX	P	0	6	0	ETX
HEX	0x02	0x50	0x30	0x36	0x30	0x03

2.2 집진기 상태 정보 - 1.4의 응답

		가동상태 '0' = STOP '1' = RUN				
ASCII	STX	S	0	0	0	ETX
HEX	0x02	0x53	0x30	0x30	0x30	0x03
		동작 모드 '0' = Manual '1' = Link			상태 정보 '0' = 정상 '1' = 과전류 '2' = 필터 점검	

